

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 82
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

“ 16 ” октября 2023

г. Владивосток
(наименование населенного пункта)

Я, государственный инспектор г. Владивостока по пожарному надзору
(должность государственного инспектора ГПН рассмотревшего дело, фамилия, имя, отчество)

капитан внутренней службы Буренкова Екатерина Владимировна

рассмотрев постановление N 82 от 16 октября 2023 о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и материалы на **должностное лицо**

Калмыкову Юлию Олеговну

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица, должность)

находящееся, зарегистрированного (ную) по адресу: г. Владивосток, улица Донбасская, д. 16 кв. 12

(юридический адрес или адрес регистрации, фактического нахождения)

Материалами установлено, что 18.09.2023 в здании, помещениях, на территории

(дата, время, место совершения нарушения,

МБОУ «Гимназия № 1 им. В.А. Сайбея», расположенного по адресу: г. Артем, ул. Севастопольская, д. 12, должностное лицо – директор Калмыкова Юлия Олеговна

с подробным указанием наименования объекта и адреса)

нарушил (а): требования пожарной безопасности в соответствии с

(имеющие отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

Правилами противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2020 № 1479, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

а именно:

1. Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Основание: п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
2. Допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении. Основание: пп. «г» п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
3. Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания дверей эвакуационного выхода (на первом этаже здания эвакуационного выхода снят доводчик). Основание: п. 14 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности (на первом этаже эвакуационного выхода отсутствует табличка «Выход»). Основание: п. 23, п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
5. На третьем этаже на плане эвакуации отсутствуют привязки места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане «Вы находитесь здесь». Основание: ст. 4, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».

(указывается существо нарушения)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились:

- ослабление контроля к исполнению требований законодательства
- недостаточный уровень правовой осведомленности о действующем нормативном правовом регулировании в соответствующей сфере общественных отношений

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34. 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

НЕОБХОДИМО:

1) устранить причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения;
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)


2) о принятых мерах сообщить в течении одного месяца с момента получения данного представления по адресу: ОНДиПР по Артемовскому городскому округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Кооперативная, д. 2,
E-mail: ond_artem@25.mchs.gov.ru

Представление вносится ~~юридическому~~ должностному лицу (ненужное зачеркнуть):
Калмыковой Юлии Олеговне

Обязательно к рассмотрению.

Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет в соответствии со ст.19.6 КоАП РФ наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.


(подпись лица, вынесшего представление)


(фамилия, и., о.)

Представление получил _____

(дата, должность, подпись)

(фамилия, и., о.)

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)